

安全评价报告信息公开表

安全评价项目名称	山西长城石油有限公司加油二站安全现状评价报告		
项目组长	雷国斌	技术负责人	王马锁
过程控制负责人	赵帅	报告编制人	王永军
报告审核人	张丽君	报告提交时间	2023. 10. 12
参与评价工作的 安全评价师	姓名	资格证书编号	专业技术能力
	雷国斌	S011013000110191000241	化工工艺
	程 晨	S011013000110193000341	自动化
	王永军	S011013000110192000404	安 全
	柴永喆	S011013000110192000517	电 气
	赵艳军	1800000000200215	化工机械
参与评价工作的 技术专家	姓名	专业	/
	/	/	/
到现场开展 安全评价工作情况	姓名	到现场时间	主要任务
	雷国斌、王 永军	2023年9月10日	现场勘查
		2023年9月15日	现场核查
安全评价项目简介	山西长城石油有限公司加油二站设置有3座埋地卧式单层油罐（设有防渗罐池），其中容积为30 m ³ 的汽油贮罐2座、容积为30m ³ 柴油贮罐1座，该加油站可储存油品总容积90m ³ ，按照GB50156—2021加油站等级计算中柴油减半原则，折合为75m ³ ，属于三级加油站。该站采用的加油工艺为潜油泵加油工艺。		

安全评价结论

山西长安科技有限公司认为，山西长城石油有限公司加油二站的经营条件符合安全要求。

现场勘查图片

